

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 32 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)

Юридический адрес: Российская Федерация, 624250, Свердловская область, городской округ Заречный, город Заречный, Горького улица, строение 3В.

Фактический адрес: Российская Федерация, 624250, Свердловская область, городской округ Заречный, город Заречный, Горького улица, строение 3В.

Фактический адрес: 624286, Свердловская область, рп Малышева, ул. Тимирязева, 13Б.

Телефон/факс: 34377 3-29-32, e-mail: cgsn32sec@mail.ru

Испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации № RA.RU.513319 выдан 16.07.2016 зарегистрирован в Госреестре
27.04.2016



Утверждаю:

Заместитель главного врача

ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России

 К. Ю. Петухов

24 декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 273 - 2024 от 24 декабря 2024 г.

1. Наименование структурного подразделения, выполнявшего измерение: лаборатория измерений физических факторов.

2. Фактический адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3В, тел. (34377) 3-20-93.

3. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области Малышевская детская школа искусств», (ГБУ ДО СО «МДШИ»).

4. Юридический адрес заказчика: 624286, Свердловская область, пгт. Малышева, ул. Азина, дом 20А.

5. Фактический адрес заказчика: 624286, Свердловская область, пгт. Малышева, ул. Азина, дом 20А.

6. Ф. И. О., должность уполномоченного представителя заказчика, присутствовавшего при измерениях: Тарасова О.В., заместитель директора по АХР.

7. Время, дата и место проведения измерений: с 15 ч 30 мин, 16.12.2024, ГБУ ДО СО «МДШИ», Свердловская область, пгт. Малышева, ул. Азина, дом 20А.

8. Сведения о средствах измерений и поверке

Наименование средства измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Поверен до
Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А»	1930	С-СП/05-09-2024/370710032	04.09.2025

9. Цель: измерение температуры воздуха, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в помещениях ГБУ ДО СО «МДШИ» в рамках выполнения муниципального контракта от 07.06.2024 №М92/2024(П).

10. Дополнительные сведения:

- измерения выполнены при температуре наружного воздуха минус 7°C (холодный период года);
- измерения проведены на высотах, указанных в нормативных документах;
- расположение контрольных точек указано в протоколе измерений №361 от 16.12.2024;
- результаты измерений представлены с расчётами средних значений (X_{cp}) и расширенной неопределенности $\pm U$ (при $k=2$, $P=0,95$).

11. Нормативные документы на метод измерений: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений	Температура воздуха ($T_{\text{ср}} \pm U$), °С				Относительная влажность воздуха ($\varphi_{\text{р}} \pm U$), %				Скорость движения воздуха ($V_{\text{ср}} \pm U$), м/с			
		Измеренная 0,1 м	Измеренная 0,6 (1,1) м	Измеренная 1,7 м	Допустимая	Измеренная 0,1 м	Измеренная 0,6 (1,1) м	Измеренная 1,7 м	Допустимая	Измеренная 0,1 м	Измеренная 0,6 (1,1) м	Измеренная 1,7 м	Допустимая
1.1	Кабинет №6, «Театральных дисциплин», в центре помещения	20,5±0,2	20,7±0,2	20,8±0,2	18-24	26±3	26±3	27±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
1.2	Кабинет №6, «Театральных дисциплин», 0,5 м от окна	20,7±0,2	21,1±0,2	21,2±0,2	18-24	26±3	29±3	27±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
2.1	Кабинет №3, «Кабинет хореографии», в центре помещения	20,5±0,2	20,6±0,2	20,7±0,2	18-20	27±3	28±3	28±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
2.2	Кабинет №3, «Кабинет хореографии», 0,5 м от окна	20,8±0,2	21,2±0,2	21,5±0,2	18-20	28±3	28±3	28±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
3.1	Кабинет №12, «Кабинет изобразительных дисциплин», в центре помещения	18,7±0,2	19,0±0,2	19,0±0,2	18-24	35±3	36±3	36±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
3.2	Кабинет №12, «Кабинет изобразительных дисциплин», 0,5 м от окна	19,3±0,2	19,3±0,2	19,2±0,2	18-24	37±3	36±3	36±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
4.1	Кабинет №40, «Кабинет изобразительных дисциплин», в центре помещения	18,7±0,2	18,9±0,2	19,2±0,2	18-24	30±3	30±3	32±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1
4.2	Кабинет №40, «Кабинет изобразительных дисциплин», 0,5 м от окна	19,4±0,2	20,0±0,2	21,7±0,2	18-24	29±3	29±3	28±3	40-60	Менее 0,1	Менее 0,1	Менее 0,1	Не более 0,1

Ф. И. О., должность лица, проводившего измерения:

Техник

 Андриенко О. В.

Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений

 Юшманова А. И.
24.12.2024

конец протокола испытаний № 273 - 2024 от 24 декабря 2024 г.